



„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Orzesze, 18.08.2017

WRZP.271.36.2017.

**INFORMACJA NA STRONĘ INTERNETOWĄ NA KTÓREJ ZAMIESZCZONA JEST SPECYFIKACJA  
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Dotyczy postępowania przetargowego na zadania:

**„Budowa i przebudowa ogólnodostępnej infrastruktury aktywnego wypoczynku na terenie  
miasta Orzesze ”**

Na podstawie art. 38 ust. 2 w związku z art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.) Zamawiający przekazuje treść zapytań do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z odpowiedziami.

**Pytanie 1**

Zamawiający w opisie nawierzchni z trawy syntetycznej uwzględnił część parametrów typowych dla trawy monofilowej a część dla trawy fibrylowanej.

Celem wyeliminowania rozbieżności w oferowanym produkcie oraz zapewnienia produktu o jak najlepszych parametrach, prosimy o dopuszczenie trawy równoważnej a nawet o lepszej o niższych wymienionych parametrach:

Wysokość włókna 20 mm

Typ włókna monofil

DTEX min. 11.000

Grubość włókna- min 210 mikronów

Waga włókna min 1100g/m<sup>2</sup>

Ilość pęczków min 21.000/m<sup>2</sup>

Ilość splotów 32.000/m<sup>2</sup>

Ilość włókien min 340.000/m<sup>2</sup>

Waga całkowita nawierzchni min 2.500g/m<sup>2</sup>

Wytrzymałość na rozdzielanie wzdłuż szwów 125N

Wypełnienie: piasek kwarcowy o granulacji 0,2 do 0,8mm

Kolor- zielony, linie białe

**Wymagane dokumenty**

Raport z badań Instytutu Techniki Budowlanej potwierdzający parametry oferowanej nawierzchni

Atest PZH

Deklaracja zgodności z normą PN-EN 15330-1:2014

Raport z badań niezależnego laboratorium Labosport – potwierdzającego parametry oferowanej nawierzchni

Certyfikat ITF

**Odpowiedź: zamawiający dopuszcza zastosowanie trawy syntetycznej o powyższych parametrach.**



„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

### Pytanie 2

proszę o doprecyzowanie informacji dot. nawierzchni poliuretanowych:

w przedmiarze oraz opisach brak jest informacji o tym, że nawierzchnia ma być wykonana na podbudowie ET-w specyfikacji natomiast jest taka informacja-jeżeli należy wykonać taką podbudowę-proszę o stosowne zmiany w przedmiarze(dotyczy Jaśkowice, Mościska, Zgoń, Woszczyce)

Proszę o potwierdzenie, że nawierzchnia rozbiegu do skoku w dal w miejscowości Zazdrość ma być wykonana w innej technologii niż nawierzchnie boisk-8+8-tutaj także proszę o doprecyzowanie, czy nawierzchnia ma być na podbudowie ET(informacja w specyfikacji)-brak pozycji w przedmiarze.

Czy nawierzchnia z płyt bezpiecznych w miejscowości Zazdrość może być wykonana z płyt wielkości 0,5x0,5?

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga zastosowania podbudowy ET dla nawierzchni poliuretanowych boisk w Jaśkowicach, Mościskach, Zgoniu, Woszczycach. Nawierzchnia rozbiegu do skoku w dal w miejscowości Zazdrość ma być wykonana w tej samej technologii, którą zastosowano dla boisk. Nawierzchnia z płyt bezpiecznych w miejscowości Zazdrość może być wykonana z płyt wielkości 0,5x0,5**


### Pytanie 3

proszę o odpowiedzi:

1. Jaka ilość powinna być w pozycji 203.d.6.2-czy tutaj na pewno ma być 9.42m<sup>2</sup>?Nie powinno być m<sup>3</sup>?
2. Jaki rodzaju krzewy należy nasadzić?(poz. 191.d.5.6)Wysokość sadzonek?
3. Czy do obowiązków wykonawcy będzie należeć pielęgnacja zieleni? W jakim zakresie i przez jaki czas?

**Odpowiedź:**

1. **W pozycji 203.d.6.2 ma być 9.42m<sup>2</sup>.**
2. **Należy nasadzić dereń biały wysokość sadzonek 100-120 cm.**
3. **Do obowiązków wykonawcy będzie należeć pielęgnacja zieleni do dnia protokolarnego odbioru robót.**

Z upoważnienia Burmistrza  
  
mgr inż. Sylwia Krawczyk