

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr inż. Jan Mach

dot. odpowiedzi na interpelację z dnia 03.04.2023 „oczyszczalnia ścieków w Orzeszu”

W odpowiedzi na złożoną interpelację Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej informuje:

Ad. 1) Założeniem do projektu nowej OS w 2015r było szacowanie ich ilości zgodnie z obowiązującymi normami oraz danymi ilościowymi wyłącznie w zakresie ścieków bytowych. Ścieki przemysłowe oraz z produkcji rolnej dostawcy muszą usuwać poprzez stosowne umowy we własnym zakresie.

Ad. 2) Wielkość ścieków dopływająca do OS została wyliczona z ilości RLM. Dla Orzesza w 2015r. wynosiła ona 19 849 RLM co daje 1588 m3/d.

Ad. 3) Gmina Orzesze nie posiada rozbudowanego systemu kanalizacji deszczowej. Występuje jedynie na terenach zabudowanych, skąd zbiera i odprowadza wody deszczowe do przydrożnych rowów i lokalnych cieków. W kompetencji Zakładu znajduje się odcinek kanalizacji deszczowej o długości ok. 1,2 km, który odprowadza wody opadowe z Osiedla Wiosny Ludów do piaskownika wód deszczowych przy ul. Wieniawskiego w Orzeszu. Pozostałymi fragmentami kanalizacji deszczowej władają zarządcy dróg.

Ad. 4) Komplet dokumentów niezbędnych do zaprojektowania i wykonanie przedmiotowej oczyszczalni jest ogólnie dostępny na stronie BIP Miasta Orzesze.

Zakład Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej
Kierownik

mgr inż. Wiesław Kilar