



PREZYDENT MIASTA GLIWICE

SR.6341.20.2017

Gliwice, 24.10.2017 r.

nr kor. UM.665208.2017/IS



POSTANOWIENIE NR ŚR-55/2017

Na podstawie art.113 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego, (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1257)

postanawiam

ul. Zwycięstwa 21
44-100 Gliwice
Tel. +48 32 231 30 41
Fax +48 32 231 27 25
boi@um.gliwice.pl
www.gliwice.eu

Godziny pracy Urzędu
Miejskiego:
poniedziałek - środa:
8:00 - 16:00;
czwartek: 8:00 - 17:00;
piątek: 8:00 - 15:00

Prezydent Miasta

ul. Zwycięstwa 21
44-100 Gliwice
Tel. +48 32 230 69 51
Fax +48 32 231 27 25
pm@um.gliwice.pl

sprostować, na wniosek strony, oczywistą omyłkę pisarską w decyzji Prezydenta Miasta Gliwice NR ŚR-398/2017 z dnia 25.07.2017 r., zmieniającej decyzje Prezydenta Miasta Gliwice nr ŚR-489/2014 z dnia 16.06.2014 r., w następujący sposób:

1. – treść punktu I.1 w orzeczeniu decyzji

„- zastąpić treścią o brzmieniu:

I. Udzielić pozwolenia wodnoprawnego dla Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Kobiór, 43-211 Piasek, ul. Katowicka 141, na wykonanie urządzenia wodnego, tj. studni wierconej SW-3 zlokalizowanej na terenie Szkołki Leśnej Królówka (dz.nr 172) w Orzeszu - Woszczycach oraz na szczególne korzystanie z wód, tj. pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych w ilościach uwzględniających ustalone zasoby ujęcia, składającego się ze studni SW-2 i SW-3.

Pobór wody z ujęcia (zasoby eksploatacyjne), w ilościach:

- maksymalny godzinowy

$$Q_e = 32,0 \text{ m}^3/\text{h} \text{ przy depresji } S_e = 4,0\text{-}5,75 \text{ m}$$

w tym:

$$Q_{SW-2} = 20,0 \text{ m}^3/\text{h}$$

$$\text{przy depresji } S_{SW-2} = 4,0 \text{ m}$$

$$Q_{SW-3} = 12,0 \text{ m}^3/\text{h}$$

$$\text{przy depresji } S_{SW-3} = 5,75 \text{ m}$$

- średni dobowy 768 m³/d

- maksymalny roczny 280 320 m³/rok.”

- zastąpić nowym brzmieniem

„- zastąpić treścią o brzmieniu:

I. Udzielić pozwolenia wodnoprawnego dla Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Kobiór, 43-211 Piasek, ul. Katowicka 141, na wykonanie urządzeń wodnych, tj. studni wierconej SW-2 i SW-3, zlokalizowanych na terenie Szkołki Leśnej Królówka (dz.nr 172) w Orzeszu - Woszczycach oraz na szczególne korzystanie z wód, tj. pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych w ilościach uwzględniających ustalone zasoby ujęcia, składającego się ze studni SW-2 i SW-3.

Pobór wody z ujęcia (zasoby eksploatacyjne), w ilościach:

- maksymalny godzinowy

$$Q_e = 32,0 \text{ m}^3/\text{h} \text{ przy depresji } S_e = 4,0\text{-}5,75 \text{ m}$$

w tym:



www.gzm.org.pl

$Q_{SW-2} = 20,0 \text{ m}^3/\text{h}$	przy depresji $S_{SW-2} = 4,0 \text{ m}$
$Q_{SW-3} = 12,0 \text{ m}^3/\text{h}$	przy depresji $S_{SW-3} = 5,75 \text{ m}$
- średni dobowy	768 m^3/d
- maksymalny roczny	280 320 $\text{m}^3/\text{rok}.$

2. Pozostałe zapisy decyzji pozostają bez zmian.

UZASADNIENIE

W decyzji Prezydenta Miasta Gliwice nr ŚR-398/2017 z dnia 25.07.2017 r., w punkcie I orzeczenia zmieniono pierwotny zapis w decyzji nr ŚR-489/2014 z dnia 16.06.2014 r., zmieniając zapis orzeczenia: z wykonania studni SW-1 i SW-2 na nowe brzmienie, tj. na wykonanie studni SW-3. Brak w orzeczeniu decyzji Nr ŚR-398/2017 zapisu, dotyczącego wykonania studni SW-2 powoduje, że pobór wody z ujęcia, tj. studni SW-2 i SW-3, zlokalizowanego na terenie Szkółki Leśnej Królówka w Orzeszu-Woszczycach, może odbywać się tylko za pomocą studni SW-3. Pomijając zapis o wykonaniu urządzenia studni SW-2, wystąpiła oczywista omyłka pisarska.

Przepis art. 113 §1 Kodeksu postępowania administracyjnego stanowi, że organ administracji może z urzędu lub na żądanie strony prostować w drodze postanowienia błędy pisarskie i rachunkowe oraz oczywiste omyłki w wydawanych przez ten organ decyzjach.

Biorąc pod uwagę powyższe postanowiono jak w sentencji.

POUCZENIE

Na niniejsze postanowienie służy stronie prawo wniesienia zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach w terminie 7 dni od daty doręczenia. Zażalenie wnosi się za pośrednictwem organu, który wydał postanowienie.

Z up. Prezydenta Miasta

Naczelnik Wydziału Środowiska

Agnieszka Setnik

Otrzymują:

1. Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe
Nadleśnictwo Kobiór, 43-211 Piasek, ul. Katowicka 141
2. Starosta Mikołowski, 43-190 Mikołów, ul. Żwirki i Wigury 4a
SEKAP/ePUAP
3. Starostwo Powiatowe w Mikołowie – SEKAP/ePUAP
43-190 Mikołów, ul. Żwirki i Wigury 4a + tablica ogłoszeń
4. Urząd Miasta Orzesze, ul. Św. Wawrzyńca 21, 43-180 Orzesze
SEKAP/ePUAP+ tablica ogłoszeń
- 5 Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej
44-100 Gliwice, ul. Sienkiewicz 2 – SEKAP/ePUAP
6. Pozostałe strony postępowania w drodze publicznego obwieszczenia
7. Elektroniczna tablica ogłoszeń - hol U.M. Gliwice, ul. Zwycięstwa 21
8. INTERNET - <http://www.um.Gliwice.pl/um/ogloszenia>
9. Kopia ŚR – a/a