

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr inż. Jan Mach

dot. odpowiedzi na interpelację z dnia 03.04.2023 „przepompownia ścieków w Orzeszu”

W odpowiedzi na złożoną interpelację Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej informuje:

Ad. 1) Nie zostało wydane polecenie zrzutu do rzeki Bierawki. Wyłączenie tłoczni odbywa się wyłącznie w momencie przeciążenia hydraulicznego OS w celu chwilowego ograniczenia ponadnormatywnego napływu i retencjonowania go w posiadanym buforze. Mamy pełne zaufanie do pracowników i przekonanie, że działają w jak najlepszej wierze dla dobra pracy OS.

Ad. 2) Awaryjna sytuacja, która nastąpiła na OS i możliwość wystąpienia związanych z nią skutków została zgłoszona pisemnie do WIOŚ, Wody Polskie, Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego.

Ad. 3 i Ad. 4) Problemy związane z obniżoną wydajnością OS spowodowane zostały prawdopodobnie dostarczeniem do OS niezidentyfikowanych toksycznych substancji co w rezultacie w kumulacji z ponadnormatywnym zrzutem wód deszczowych i infiltracyjnych, wymuszało incydentalne wyłączanie tłoczni.

Zakład Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej
Kierownik
mgr inż. Władysław Kilar