



- LEGENDA:
- | | | |
|-------|--|--|
| PWP | | przeciwpożarowy wyłącznik prądu |
| RG | | główna rozdzielnica elektryczna nn-0,4kV |
| RT | | rozdzielnica elektryczna – technologia kuchni |
| RP | | rozdzielnica elektryczna piątra 1 |
| | | szała teletechniczna 19" 600x600x42U |
| | | wyposażenie wg. schematu instalacji teletechnicznej |
| PWP-P | | główny przeciwpożarowy wyłącznik prądu – wywołacz |
| WA | | wyłącznik awaryjny (BHP) urządzeń grzejnych w kuchni |
| | | trasy kablowe elektryczne – korytko siatkowe K.. wg oznaczeń |
| | | trasy kablowe teletechniczne – korytko siatkowe K.. wg oznaczeń |
| A | | zestaw gniazd 230V i komputerowych IT w puszcze podtykowej
gniazda: 4x230V+2xR45kat.6+HDMI |
| A | | zestaw gniazd 230V i komputerowych IT w puszcze podłogowej
gniazda: 4x230V+2xR45kat.6+HDMI |
| B | | zestaw gniazd 230V i komputerowych IT w puszcze podtykowej
gniazda: 4x230V+2xR45kat.6 |
| C | | zestaw gniazd 230V i komputerowych IT w puszcze podtykowej
gniazda: 2x230V+2xR45kat.6 (drukarka / ksero) |
| P | | zestaw gniazd 230V i komputerowych IT w puszcze natynkowej w suficie
podwieszanym gniazda: 2x230V+2xR45kat.6+HDMI (projektor) |
| E | | zestaw gniazd 230V puszcze podtykowej
gniazda: 2x230V (EKRAŃ) |
| | | włącznik ekranu p/t, jeżeli ekran będzie w komplecie dedykowanym sterownikiem dodatkowego włącznika nie instalować |
| 1~ | | przyłącze 1-faz. 230 V – puszka instalacyjna lub zaciski urządzenia |
| 3~ | | przyłącze 3-faz. 400V – puszka instalacyjna lub zaciski urządzenia |
| > | | gniazdo 1-fazowe białe, pojedyncze |
| | | gniazdo 1-fazowe szczełne |
| 32A | | gniazdo 3-fazowe szczełne 16A z rozłącznikiem |
| | | gniazdo 3-fazowe szczełne 32A z rozłącznikiem |
| OSU | | główna szyna uziemiająca |
| SPW | | miejsce szyna uziemiająca
puszka instalacyjna z listwą zaciskową pod umywalką |

INDEKS	ZMIANY	DATA
1.		
Wszystkie prawa zastrzeżone. Rysunek podlega ochronie prawnej zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 04.02.1994r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych. Powielanie oraz wykorzystywanie rysunku bez zgody autora jest zabronione OBJEKT Projekt rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 4 w Orzeszu Jaskowicach		
INWESTOR	Urząd Miasta Orzesze ul. Św. Wawrzyńca 21 43-180 Orzesze	
ADRES INWESTYCJI	ul. 1 Maja, 43-180 Orzesze Jaskowice	
NR DZIAŁU 221.250, 220, 222/222		
PAKA PROJEKT BUDOWLANY		
BRANŻA INSTALACJE ELEKTRYCZNE		
PROJEKTANT	NIR UPRAWNIENIE	PODPIS
mgr inż. Adam SAMSON	WKP/0197/PWDE/13	
SPRACOWZAJĄCY mgr inż. Łukasz MATUSZEWSKI	WKP/0175/PWDE/12	
TYTUŁ RYSUNKU		
PLAN TRAS KABLOWYCH, GNIAZD WTYKOWYCH I PRZYŁĄCZY - RZUT PARTERU		
DATA	SKALA	NR RYS.
12.2018	1:100	E03