



Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Tychach Spółka Akcyjna

TS/GS/427/S.848002/O/66/67/145/2019



Tychy, dnia 16.01.2019 r.

**PHU Bogusław Hapak
Katarzyna Hapak
ul. Katowicka 2
43-186 Orzesze**

Inwestor: Urząd Miasta Orzesze, ul. Św. Wawrzyńca 21, 43-180 Orzesze.

WARUNKI PRZYŁĄCZENIA

Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Tychach Spółka Akcyjna wskazuje źródło zasilania w wodę oraz podaje warunki techniczne przyłączenia do sieci wodociągowej, dla **projektowanego przedszkola pięciodziałowego, przy ul. 1 Maja, w Orzeszu (działki numer: 220, 221).**

Źródłem zasilania w wodę na cele socjalno – bytowe (w ilości 3,5 m³/d) i instalacji hydrantowej wewnętrznej (w ilości 1,0 l/s), będzie wodociąg Ø 160 mm, wykonany z rur PVC, o gwarantowanym ciśnieniu wody 0,15 MPa i orientacyjnym zagłębieniu 1,4 m (zaznaczony kolorem niebieskim na załączniku mapowym).

Przed przystąpieniem do realizacji budowy przyłącza wodociągowego w terenie, należy dokonać wykopu kontrolnego, celem potwierdzenia średnicy i materiału rurociągu źródłowego.

Na przyłączy wodociągowym należy wykonać odrębne instalacje z zabudową niezależnych węzłów wodomierzowych: dla wody przeznaczonej na cele socjalno-bytowe oraz wewnętrznej instalacji hydrantowej. Taka konieczność wynika z wymogu zapewnienia należytej jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, której nie gwarantuje wspólny rurociąg dla obu instalacji. Ponadto na początku wewnętrznych instalacji wodociągowych należy, ze względu na wymogi sanitarne, zabudować zawory zwrotne – antyskażeniowe, z możliwością nadzoru.

Jednocześnie informujemy, że w przypadku zapotrzebowania na wodę na cele: socjalno – bytowe i dla wewnętrznego zabezpieczenia p.poż., nie przekraczającego 4,44 l/s dopuszczamy możliwość zabudowy jednego węzła wodomierzowego dla wspólnego opomiarowania zużycia wody, poprzez zastosowanie wodomierza typu Sensus iPERL.

Nadmieniamy, że dla obiektów budowlanych, które w świetle Ustawy, z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej, kwalifikują się do wyposażenia w urządzenia zapewniające zabezpieczenie przeciwpożarowe, konieczne jest uzyskanie opinii rzeczoznawcy ds. przeciwpożarowych i zamieszczenie stosownego uzgodnienia w opracowaniu projektowym.

Ciśnienie wody w sieci źródłowej, będącej własnością Przedsiębiorstwa, jest zmienne w przekroju dobowym, w zależności od wielkości jej rozbioru, a minimalne ciśnienie gwarantowane wody to 0,15 MPa.

RPWiK Tychy S.A. może dokonać usługi pomiaru ciśnienia (rzeczywistego) o charakterze chwilowym, dla potrzeb np. doboru urządzenia hydroforowego, na indywidualne życzenie Inwestora, w oparciu o zlecenie dokonania takiego pomiaru, za który zleceniodawca usługi zostanie obciążony fakturą VAT. Usługa pomiaru ciśnienia podlega opłacie zgodnie z cennikiem usług RPWiK S.A., dostępnym na stronie www.rpwik.tychy.pl.

W przypadku potrzeby zabudowy zestawu hydroforowego na instalacji p.poż. rozwiązanie projektowe należy przedłożyć do uzgodnienia.

Przyłącze wodociągowe, po realizacji jego budowy, pozostanie własnością Inwestora

(Odbiorcy).

W przypadku budowy przyłącza w terenie utwardzonym, należy zachować warstwę naziomu gruntu rodzimego wynoszącą 1,4 m.

W przypadku zabudowy na trasie przebiegu przyłącza wodociągowego, elementów zagospodarowania przedmiotowej nieruchomości, w tym np. spełniających funkcje nawadniania, separacji, czy filtracji, utrudniających do niego dostęp (np. instalacja podziemnego systemu nawadniania, siatki, geowłókniny, itp.), zalecamy ułożenie przewodu przyłącza w rurze ochronnej. Pozwoli to na uniknięcie potencjalnych kosztów związanych z uszkodzeniem ww. elementów zagospodarowania, przy pracach technicznych związanych z przyłączem.

Sposób odprowadzania ścieków należy uzgodnić z Urzędem Miasta Orzesze
Szczegóły realizacji wydanych warunków technicznych zamieszczono na odwrocie strony i w załącznikach.

Włączenie do sieci wodociągowej wykonuje wyłącznie RPWiK Tychy S.A.

Termin ważności warunków przyłączenia wynosi 2 lata od daty wystawienia.

Z poważaniem

WICEPREZES ZARZĄDU
Dyrektor ds. Technicznych

mgr inż. Marek Dygoń

Załączniki:

- mapa sytuacyjna – 1 egz.
- umowa o przył. do sieci wod – kan RPWiK Tychy S.A. -2 egz.
- schemat węzła wodomierzowego nr 1 - 1 egz.
- ~~- schemat węzła wodomierzowego nr 2 - 1 egz.~~